

СОГЛАСОВАНО
Председатель Кинельской
городской общественной
организации
общероссийской
общественной организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
Лимасова Г.А.
31.03 2026г

УТВЕРЖДЕНО
руководитель рабочей группы
СП ДС Солнышко»

Иванникова И.Н.

17.03.2026г

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ ОД - 1 от 17.03.2026г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 446430 Самарская область, город Кинель, улица Чехова, 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1483,8 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.
м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5724,4 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____,
капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование -согласно Уставу, краткое наименование) государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 9 имени Кавалера Ордена Мужества,
участника СВО Жирнова С.С.города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области структурное подразделение детский сад «Солнышко»
(ГБОУ СОШ №9 СП ДС «Солнышко»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446430 Самарская
область, город Кинель, улица Ульяновская,27
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

пробсервис

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление министерства образования Самарской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446436 Самарская область, город Кинель, пл.Мира д.41

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 250 чел, вместимость – 250 чел, пропускная способность 250 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые автобусы №126(юг), до остановки «магазин «Любимый», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
<*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <1>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<1> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *2
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Создать следующие условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту:

- Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание**
- произвести реконструкцию прохода, калитки до 1.2м;
 - оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте;
 - установить указатели направления движения;
 - ремонт - установить одну горизонтальную площадку (карман) на расстоянии 25м;
 - реконструкция (ремонт) навеса – замена крыши навеса;
 - пандус наружный: установка поручней с двух сторон, нескользящее покрытие, звукового и светового маячка у входа; Автостоянка и парковка для посетителей:
 - установить машино - места (не менее 1 места, 5%) для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м;
 - установить парковочные места со специальным знаком для автомобиля

инвалида отсутствуют в соответствии с нормативом;

- установить тактильную полосу, указатель для прямолинейного встречного движения;

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- реконструкция дверей с установкой прозрачных полотен;

Лестница межэтажная на уровень 1-го этажа :

- установка бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м; установка поручней;

- установка поручней непрерывных с двух сторон;

- установить указатели номера этажа на поручне тактильные;

- установить цифровые контрастные обозначения этажа;

Коридоры/холлы:

установка указателей, пиктограммы, звуковые и световые маячки;

- установка тактильной, визуальной, контрастной информации;

- установить аудиовизуальные информационно-справочные системы

- установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации;

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- индивидуальное решение ТСР;

Санитарно-гигиенические помещения:

- капитальный ремонт – установка санузла для посетителей;

- ремонт – установка кабины для инвалидов, писсуара;

Система информации и связи на всех зонах:

- установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля;

- установить указатели, пиктограммы в соответствии с требованиями;

- установить тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки;

- установить речевые информаторы и маяки;

- установить переносную индукционную систему для специалистов;

- установить стационарную индукционную систему в музыкальном зале;

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

- ДОО не нуждается

Таким образом созданы частично условия для доступа инвалидов О, К, У,С с помощью персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
----------	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция, индивидуальное решение ТСП
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция, индивидуальное решение ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

4.2. Период проведения работ - по мере поступления финансовых средств, в рамках исполнения плана

В рамках исполнения (указывается наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат - (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступно всем при выполнении адаптационных мероприятий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно всем при назначении ответственного сотрудника за оказание помощи инвалидам и другим МГН

4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с Комитетом управления муниципальным имуществом городского округа Кинель и Кинельским Управлением министерства образования Самарской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается
не имеем

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области 28.01.2026г (дата размещения, обновления)

mdou19.ru

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от 17.03.2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от 17.03.2026г

<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<2> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.